



Appréhender et prévenir le risque Légionelles dans les installations d'eau chaude sanitaire

TARIF IDENTIQUE À 2024

MODULE 9

CONTEXTE

Respect des exigences réglementaires : arrêté du 30 novembre 2005, arrêté du 1^{er} février 2010 et circulaire du 21 décembre 2010.

OBJECTIF GÉNÉRAL

À l'issue de la formation, le participant sera capable d'identifier les mesures préventives et correctives pour prévenir et maîtriser le risque « Légionelles » dans les installations d'eau chaude sanitaire suivant la réglementation en vigueur.

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

Mettre en place le carnet sanitaire.
Exploiter les résultats d'autocontrôles préventifs.
Piloter les actions.

PROGRAMME

La bactérie *Legionella* : description, conditions de développement, modes de contamination...

La maladie, la légionellose : historique des cas, aspects cliniques, traitement, système de surveillance.

La réglementation en vigueur

Les différents réseaux d'Eau Chaude Sanitaire : description, avantages et inconvénients.

Le carnet sanitaire en pratique – Traçabilité des non-conformités (thématique pouvant être travaillée avec les carnets sanitaires apportés par les stagiaires) :

- la maintenance préventive et son suivi (relevés de température, plan d'échantillonnage, analyses),
- l'exploitation des autocontrôles préventifs,
- le point sur les mesures curatives à réaliser en cas de contamination.

Chapitre illustré par des exemples d'enregistrement.

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Jeudi 12 juin | Laboratoire départemental d'analyses |
|----------------------|--------------------------------------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Tarif Inter | 498 €/participant |
|--------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|--|
| Tarif Intra | 1314 €HT/structure (10 participants maximum) <i>Nous contacter</i> |
|--------------------|--|

| | |
|------------------------|--|
| Durée | 7 heures |
| Horaire | De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 15 à 16 h 45 |
| Public concerné | Directeurs d'établissement, responsables hygiène et sécurité, agents d'exploitation des installations d'Eau Chaude Sanitaire (ECS) |
| Prérequis | Aucun |
| Lieu | Laboratoire départemental d'analyses chemin de la Miche 01000 Bourg-en-Bresse |

